

Република Србија  
ОПШТИНА СВРЉИГ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
III Број: 404-109-4/2019  
Датум: 17.04.2019.година  
Сврљиг

**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА**  
у поступку јавне набавке велике вредности  
Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг  
ЈН бр. 1.3.2 за 2019.годину

**ПИТАЊЕ 1:**

За Јавну Набавку радова -1.3.2 партију три Грађевински радови на објекту у МЗ Драјинац под тачком П.3 покривачки радови да ли је лим раван или трапезасти и која је дебљина лима?

**ОДГОВОР 1:**

Лим је трапезаст са висином ребра 40-60mm, дебљина лима је 05-0,6 mm .

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**