

НАРУЧИЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ,
УЛ. РАДЕТОВА БР. 31
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.svrljig.rs

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е
за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности
број 1.3.5 за 2019. годину

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ БУНАРА

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 5
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

25.октобар 2019.године

<i>Рок за достављање понуда</i>	05.11.2019. године до 12,00 часова
<i>Јавно отварање понуда</i>	05.11.2019. године у 12,30 часова

Република Србија
ОПШТИНА СВРЉИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
III Број:404-204-5/2019
Датум:25.10.2019.године
С в р љ и г

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Општинска управа општине Сврљиг мења конкурсну документацију у редовном поступку јавне набавке мале вредности - Радови на изградњи бунара – ЈН бр. 1.3.5 (поновљени поступак).

САДРЖИНА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. У Одељку **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ** мења се рок за достављање и отварање понуда и гласи:

„ Рок за достављање понуда је до 05.11.2019.године, до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се 05.11.2019.године, у 12,30 часова, у просторијама Наручиоца.“

2. У одељку **IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** под **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА** мења се став 7. тако да гласи:

„Понуду доставити на адресу Наручиоца Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг, са назнаком „*Понуда за јавну набавку радова на изградњи бунара, ЈН бр.1.3.5 – поновљени поступак, НЕ ОТВАРАТИ*“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до **05.11.2019. године, до 12,00 часова.**

3. У истом Одељку **IV**, у тачки **12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**, мења се став 3., тако да гласи:

„ Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“

4. У истом одељку **IV** под **13.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА** мења се став 1. тако да гласи:

„Отварање понуда одржаће се **05.11.2019.године, у 12,30 часова** у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, Сврљиг, број просторије: 14, спрат први.“

5. Мења се Одељак **V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**, и даје се нови образац у прилогу;

6. Мења се Одељак **X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ** и даје се нови образац у прилогу.

V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Р. бр.	
	Изградња истражно-експлоатационог бунара ДБ-1/2019 за потребе водоснабдевања села Драјинац
1.	Транспорт гарнитуре, припрема градилишта, бушење пречником ф 445 мм од 0 м до 5,5 м, набавка и уградња уводне челичн еколоне ф 323/4 мм и цементација међупростора са консолидацијом цементног тампона.
2.	Наставак бушења пречником ф 146 мм од 5,5 м до 180 м.
3.	Каротажа испитивања у бушотини од 5,5 м до 180 м дубине применом ПЕТ методе.
4.	Проширење истражне бушотине од 5,5,м до 180м дубине пречником ф 244мм или ф269мм
5.	Набавка и уградња бунарске ПВЦ конструкције пречника г 140 мм од 5,5 м до 180 м дубине, са пуним и деловима и централизерима.
6.	Набавка и уградња филтерског засипа, чипс гилине и цементног тампона
7.	Физичка заштита бунара израдом бетонског шахта и заштитне капе.
8.	Испирање и разрада истражно-експлоатационог бунара.
9.	Пробно тестирање истражно-експлоатационог бунара.
10.	Хидродинамичка анализа и дефинисање оптималног капацитета бунара
11.	Узорковање и израда скраћене анализе воде
12.	Израда пројекта изведеног објекта

Напомена: Обилазак локације и увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана уз претходну најаву на контакт телефон: 018/821-104 или путем мејла ousvrljig@gmail.com.

Дана ____ . ____ . 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

(потпис овлашћеног лица)

**XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Р. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Цена по јед. мере. без пдв-а	Укупна цена без пдв-а
1	2	3	4	5	6
	Изградња истражно-експлоатационог бунара за потребе водоснабдевања села Драјинац				
1.	Транспорт гарнитуре, припрема градилишта, бушење пречником ф 445 мм од 0 м до 5,5 м, набавка и уградња уводне челичне колоне ф323/4 мм од 0,5м до 5,5м дубине и цементација међупростора са консолидацијом цементног тампона.	паушално			
2.	Наставак бушења пречником ф 146 мм од 5,5 м до 180 м.	м	174,5		
3.	Каротажа испитивања у бушотини од 5,5 м до 180 м дубине применом ПЕТ методе.	м	174,5		
4.	Проширење истражне бушотине од 5,5 м до 180 м дубине пречником ф 244 мм или ф 269 мм	м	174,5		
5.	Набавка и уградња бунарске ПВЦ конструкције пречника г 140 мм од 5,5 м до 180 м дубине, са пуним и деловима и централизерима.	м	174,5		
6.	Набавка и уградња филтерског засипа гранулације 2мм до 4мм, чипс гилине и цементног тампона	паушално			
7.	Физичка заштита бунара израдом бетонског шахта и заштитне капе.	паушално			
8.	Испирање и разрада истражно-експлоатационог бунара.	паушално			
9.	Пробно тестирање истражно-експлоатационог бунара.	паушално			
10.	Хидродинамичка анализа и дефинисање оптималног капацитета бунара	паушално			
11.	Узорковање и израда скраћене анализе воде	паушално			
12.	Израда пројекта изведеног објекта	паушално			
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а				дин.
	УКУПНО ПДВ				дин.
	УКУПНО СА ПДВ-ом				дин.

Датум: _____, 2019.год.

Понуђач:

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
 - у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
 - у колону 6. уписати колико износи множењем колоне 5 јединичне цене без ПДВ-а и 4 Количине за сваки тражени предмет јавне набавке
 - у реду 4. уписати колико износи ПДВ-а
 - у реду 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати укупну износ без ПДВ-а (наведену у реду 3.) и износ ПДВ-а (који је наведен у реду 4.)