

Република Србија
ОПШТИНА СВРЉИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА
III Број:404-204-4/2019
Датум:23.10.2019.године
С в р љ и г

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
у поступку јавне набавке мале вредности радова
на изградњи бунара – ЈН бр. 1.3.5 (поновљени поступак)

1.ПИТАЊЕ: На страни 15/42 конкурсне документације у делу „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача“ као средство обезбеђења која су понуђачи дужни да доставе уз понуду, Наручилац под редним бројем 1) захтева **Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, а под редним бројем 3) Оригинално писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у трећем пасусу на поменутој страници Наручилац наводи:**

„Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“

Молимо Вас да прецизније дефинишете средства финансијског обезбеђења, с обзиром на то да Банкарска гаранција за озбиљност понуде као средство обезбеђења није дефинисана конкурсном документацијом, односно помиње се једино у поменутом пасусу, те није могуће закључити захтевану вредност (процент), рок важења и облик тражене гаранције, као и то да ли се уз Банкарску гаранцију за озбиљност понуде захтева и одређена пратећа документација.

Молимо Вас да извршите исправку и усклађивање у делу Конкурсне документације који се односи на средства финансијског обезбеђења како би омогућили свим заинтересованим понуђачима да подношење прихватљивих понуда.

ОДГОВОР: Наручилац припрема измену конкурсне документације због допуне техничких спецификација и предмера, тако да ће се исправити ова грешка у реченици, а иначе из осталог текста је јасно да се **не захтева достављање банкарске гаранције за озбиљност понуде.**

2. ПИТАЊЕ: Да ли постоји одобрење за наведене радове по Закону о рударству и геолошким истраживањима

ОДГОВОР: Не постоји одобрење, али је покренута процедура.

3. ПИТАЊЕ: Да ли постоји пројекат за бушење бунара по Рударству и геолошким истраживањима

ОДГОВОР: Постоји Идејни пројекат израде истражно експлоатационог бунара.

4. ПИТАЊЕ: На страни 45 након бушења пречником 146 мм и изведених каротажних мерења уграђује се конструкција 140 мм, КАКО ЈЕ ТО ИЗВОДЉИВО.

ОДГОВОР: Због грешке у техничкој спецификацији и предмеру радова, где је изостављено накнадно проширење бушотине на 240 мм, уследиће Измена конкурсне документације са продужетком рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ